




Poziom +11,25m

Skala 1:50



* Długość kanału dopasować podczas montażu.

18	Kratka wentylacyjna wywiewna 150x150/100	np. DOMUS	2
17	Kanał wentylacyjny okrągły Ø100/500*	art. handlowy	2
16	Wentylator wywiewny o wydaj. 95m³/h	np. Venture Industries	2
WENTYLACJA WC i POMIESZCZENIA SOCJALNEGO			
15	Czerpnię scieżna Ø200 z osłoną przeciwszczelną	art. handlowy	1
14	Kratka wentylacyjna nawiewna Ø125/100	art. handlowy	3
13	Złaczka mułowa Ø125	art. handlowy	3
12	Kolano segmentowe Ø125/90°	art. handlowy	1
11	Kanał wentylacyjny okrągły Ø125/2000*	art. handlowy	1
10	Trójnik Ø125/Ø125/90°	art. handlowy	1
9	Kanał wentylacyjny okrągły Ø125/1500	art. handlowy	1
8	Redukcja niesymetryczna okrągła Ø200/Ø125	art. handlowy	1
7	Trójnik Ø200/Ø125/90°	art. handlowy	1
6	Kanał wentylacyjny okrągły Ø200/500	art. handlowy	1
5	Kolano segmentowe Ø200/90°	art. handlowy	1
4	Nagrzewnica kanałowa okrągła o mocy 5kW	np. Helios EHR-R	1
3	Kanał wentylacyjny okrągły Ø200/1000	art. handlowy	3
2	Złaczka mułowa Ø200	art. handlowy	2
1	Wentylator kanałowy okrągły o wydaj. 400m³/h	np. Helios MW200	1
WENTYLACJA POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO 3.01			
Poz.	Nazwa części (zespółu)	(uwagi)	Ilość sztuk

Żadna część niniejszego dokumentu nie może być przedrukowana ani kopiowana jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody CARBO PROJEKT Sp. z o.o. w Łychach

CARBO PROJEKT			
Spółka z o.o.			
ul. Budowlanych 168			
43-100 TYCHY			
	Nazwisko	Nr upr.	Podpis
	Nr archiw.	Nr wykazu	Data
Projektował	mgr inż. T. Katusz	1712/94	12-11r
Konstruował	mgr inż. B. Bujok	—	12-11r
Sprawił	mgr inż. E. Bojnowska-Burak	199/66/ki/70	12-11r
Poziom +11,25m - ogrzewanie, went., wod-kan, ppoż.			