

**UWAGA:**

1. Pion P5 prowadzić po obudowie klatki schodowej na poz.+23,4m, w zwojach kabla grzejnego, w otulinie termicznej z płaszczem UV.
2. Pion P3 prowadzić po podporze budynku na poz. +6,6m, w zwojach kabla grzejnego, w otulinie termicznej z płaszczem UV.
3. Rurociągi zabezpieczyć antykorozyjnie i zaizolować.
4. Instalacje wodne prowadzić ze spadkiem min. 0,3% w kierunku spustu przez hydrant.