



- M - Manometr 111.10, śr. obudowy 100mm, zakres od 0-10bar, gwint G1/2B
T - Termometr prosty w oprawie stalowej(rtęciowy), zakres pomiarowy od 0 do 150°C, długość zanurzenia 80mm
ZR - Zawór regulacyjny równoważący V5010 Kombi-3-plus czerwony (na zasilaniu)
ZR - Zawór regulacyjny równoważący V5010 Kombi-3-plus niebieski (na powrocie)
ZO - Zawór odcinający kulowy PN1,6 odporny na +200°C
ZS - Zawór spustowy, kulowy, PN1,0

Żadna część niniejszego dokumentu nie może być przedrukowana ani kopiowana jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody CARBO PROJEKT Sp. z o.o. w Tychach

CARBO PROJEKT								
Spółka z o.o. ul. Budowlanych 168 43-100 TYCHY								
					Indeks	Rodzaj zmiany		Data
					Nr archiw.	Nr wykazu	Materiał	Masa, kg
					Podziałka			
	Nazwisko	Nr upr.	Podpis	Data	-	-	-	-
Projektował	mgr inż. T. Kateusz	1712/94		12-11r	Zastępuje rysunek			Przynależny do rysunku
					Zastąpiony przez rysunek			Nr rys. CP 259 PW-J/01-5.08
Konstruował	mgr inż. B. Bujok	—		12-11r	Południowy Koncern Węglowy S.A. z siedzibą w Jaworznie 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37 Budowa odstawy taśmowej kamienia ze zbiornikiem magazynowym i stacją załadowniczą z możliwością załadunku kamienia do wagonów i samochodów w ZG Janina w Libiążu Projekt wykonawczy - etap I STACJA PRZESYPOWA 72132/I Rozdzielcze nr 1 Specjalność instalacyjna			
Sprawdził	mgr inż. E. Bojanowska-Burak	199/66/ Kt/70		12-11r				