

Jaworzno, dnia 20.09.2006 r.

Wykonawcy  
zainteresowani udziałem w postępowaniu

*Sprawa 28/2006/RZP*

Dotyczy: odpowiedzi na pytania wykonawcy do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę kabli energetycznych izolowanych oraz przewodów i drutów elektroenergetycznych w 2007 r. do Południowego Koncernu Węglowego S.A. ”

W odpowiedzi ma pytania, które wpłynęły do zamawiającego w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę kabli energetycznych izolowanych oraz przewodów i drutów elektroenergetycznych w 2007 r. do Południowego Koncernu Węglowego S.A.” w załączeniu przedstawiamy zadane przez wykonawcę pytania oraz odpowiedź zamawiającego.

Załącznik 1: Pytania i odpowiedź.

### Pytania wykonawcy i odpowiedź zamawiającego

Dotyczy: treści SIWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę kabli energetycznych izolowanych oraz przewodów i drutów elektroenergetycznych w 2007 r. do Południowego Koncernu Węglowego S.A. ”

Na podstawie artykułu art. 38 ust. 1 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na kable różniące się wyłącznie przekrojem żyły ochronnej:

#### Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowane kabla YHKGXSekyn 3x120/50mm<sup>2</sup> 0,6/1 kV będącego zamiennikiem kabla z części nr 1 zad. 1a) YHKGXSekyn 3x120/35mm<sup>2</sup> 0,6/1 kV (35 mm<sup>2</sup> - przekrój żyły ochronnej podany przez Zamawiającego).

#### Pytanie nr 2.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowane kabla YHKGXSekyn 3x120/50mm<sup>2</sup> 3,6/6 kV będącego zamiennikiem kabla z części nr 2 zad. 1a) YHKGXSekyn 3x120/30mm<sup>2</sup> 3,3/6 kV (30 mm<sup>2</sup> - przekrój żyły ochronnej podany przez Zamawiającego).

#### Pytanie nr 3.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowane kabla YHKGyFtlyn 3x185/27mm<sup>2</sup> 3,6/6 kV będącego zamiennikiem kabla z części nr 2 zad. 2 a) YHKGyFtlyn 3x185/30mm<sup>2</sup> 3,3/6 kV (30 mm<sup>2</sup> - przekrój żyły ochronnej podany przez Zamawiającego).

#### Pytanie nr 4.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowane kabla YHKGyFtlyn 3x120/25mm<sup>2</sup> 3,6/6 kV będącego zamiennikiem kabla z części nr 2 zad. 2 b) YHKGyFtlyn 3x120/30mm<sup>2</sup> 3,3/6 kV (30 mm<sup>2</sup> - przekrój żyły ochronnej podany przez Zamawiającego).

#### Pytanie nr 5.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowane kabla YHKGyFtlyn 3x35/16mm<sup>2</sup> 3,6/6 kV będącego zamiennikiem kabla z części nr 2 zad. 2 c) YHKGyFtlyn 3x35/25mm<sup>2</sup> 3,3/6 kV (25 mm<sup>2</sup> - przekrój żyły ochronnej podany przez Zamawiającego).

### **Odpowiedź:**

Dopuszczamy złożenie oferty na kable energetyczne izolowane oraz przewody elektroenergetyczne różniące się wyłącznie przekrojem żyły ochronnej pod następującym warunkiem:

- oferowane kable energetyczne izolowane lub przewody elektroenergetyczne będą charakteryzowały się nie gorszymi parametrami żyły ochronnej tzn. przekrój żyły ochronnej będzie równy lub większy od przekroju żyły ochronnej podanego w SIWZ dla danego typu kabla lub przewodu.