

Jaworzno, dnia 28.04.2010 r.

**Wykonawcy zainteresowani  
udziałem w postępowaniu  
o udzielenie przedmiotowego  
zamówienia**

Sprawa nr 17/2010/EEZP/AW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa i zabudowa linii zasilającej rozdzielnię 6 kV w poz. 500 w Południowym Koncernie Węglowym S.A. – Zakład Górniczy Janina”.

**INFORMACJA O SPROSTOWANIU SIWZ**

Zamawiający - Południowy Koncern Węglowy S.A.- informuje o sprostowaniu omyłki w treści SIWZ do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa i zabudowa linii zasilającej rozdzielnię 6 kV w poz. 500 w Południowym Koncernie Węglowym S.A. – Zakład Górniczy Janina”.

Omyłka znajduje się w załączniku nr 1 do projektu umowy - *Szczegółowa specyfikacja dostaw* w tabeli w lp. 1 kolumna 3 (str. 41 SIWZ) :

**było:**

- „kabel 6kV 3x 185/x\* mm<sup>2</sup> przeznaczony do zabudowy w szybie typu ..... w ilości 600m”

**ma być:**

- „kabel 6kV 3x 185/x\* mm<sup>2</sup> przeznaczony do zabudowy w szybie typu ..... w ilości 650m”

Załącznik:

Załącznik nr 1 do projektu umowy - *Szczegółowa specyfikacja dostaw* (po sprostowaniu).

**Szczegółowa specyfikacja dostaw**

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>J.m. (kpl., szt., m)</b>	<b>Ilość</b>	<b>Uwagi</b>
1	kabel 6kV 3 x 185/x* mm <sup>2</sup> przeznaczony do zabudowy w szybie typu.....	m	650	.....
2	Uchwyty ze stali nierdzewnej do kabli szybowych zgodnych z obowiązującymi przepisami i wytycznymi EMAG** - do montażu kabla 6kV 3 x 185/x* mm <sup>2</sup> w szybie typu.....	szt.	100	.....
3	Kabel 6kV 3 x 185/x* mm <sup>2</sup> przeznaczony do zabudowy w podziemnych zakładach górniczych typu.....	m	3200	.....
5	Uchwyty kablowe podwójne ocynkowane do montażu kabla 6kV 3 x 185/x* mm <sup>2</sup> zgodnych z obowiązującymi przepisami i wytycznymi EMAG** typu.....	szt.	1400	.....
6	Lina ocynkowana średnicy min D14mm	m	2300	.....
7	Uchwyty co 2 mb do wyłożenia liny w chodniku typu.....	szt.	.....	.....
8	Lina ocynkowana średnicy min D14mm	m	200	.....
9	Uchwyty co 4,5 mb do wyłożenia liny w szybie typu.....	szt.	.....	.....

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: