

Wydział Zamówień Publicznych  
ul. Grunwaldzka 37  
43-600 Jaworzno  
tel. +48 32 618 54 31  
fax.+48 32 615 08 62

Jaworzno, dnia 1.03.2013 r.

**Wykonawcy zainteresowani  
postępowaniem o udzielenie  
zamówienia publicznego**

Sprawa nr 09/2013/EEZP/AP

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: *„Dostawy przenośników taśmowych wraz z wyposażeniem elektrycznym, automatyką i stacjami transformatorowymi dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy SOBIESKI”*.

### **WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANA SIWZ**

W związku z otrzymanymi zapytaniem w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na *„Dostawy przenośników taśmowych wraz z wyposażeniem elektrycznym, automatyką i stacjami transformatorowymi dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy SOBIESKI”*, na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej cytujemy pytanie Wykonawcy oraz odpowiedź Zamawiającego, oraz dokonujemy zmiany SIWZ.

#### Pytanie 1

Mając na uwadze zapisy Załącznika nr 1, pkt III/2 SIWZ prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie jako łącznika głównego stycznika po stronie górnego napięcia. Wyeliminuje to konieczność stosowania odbezpieczeń po stronie DN.

#### Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w załączniku nr 1 do SIWZ pkt III ppkt 2 lit. b) oraz w załączniku nr 1b do SIWZ pkt 2 lit. b)

było:

b) musi posiadać stycznik jako łącznik mocy po stronie wtórnej transformatora (z zabezpieczeniem).

#### **Otrzymują brzmienie:**

**b) musi posiadać stycznik lub wyłącznik po stronie górnego napięcia lub dolnego napięcia oraz zabezpieczenie odpiływów po stronie niskiego napięcia.**